



# 检测报告

报告编号: KFE-HJ20220901-26W(3)(G)

委托单位: 寿县绿色东方新能源有限责任公司

项目名称: 寿县绿色东方新能源有限责任公司固废检测

报告日期: 2022年10月09日

# CONFAIR



安徽康菲尔检测科技有限公司

## 声 明

- 一、本报告未盖 CMA 章，“检测报告专用章”及骑缝章无效；
- 二、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效；
- 三、本报告发生任何涂改后均无效；
- 四、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效；
- 五、委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；
- 六、本报告未经授权，不得擅自部分复印；
- 七、委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果。



地址：合肥市新站区文忠路与前江路交口  
东智慧产业园 A8 栋

电话：0551-66335121

传真：0551-66335121

投诉电话：18156061763

邮政编码：230012

**一、基本情况**

项目名称	寿县绿色东方新能源有限责任公司固废检测
检测类别	<input checked="" type="checkbox"/> 委托 <input type="checkbox"/> 验收 <input type="checkbox"/> 环评
委托单位	寿县绿色东方新能源有限责任公司
委托单位地址	安徽省淮南市寿县堰口镇魏岗村
受检单位	寿县绿色东方新能源有限责任公司
受检单位地址	安徽省淮南市寿县堰口镇魏岗村
采样日期	2022年09月19日
检测时间	2022年09月20日

**二、检测方法 with 检出限**
**表 2-1 检测方法与检出限一览表**

样品类别	检测项目	检测依据	检出限
固废	热灼减率	《固体废物 热灼减率的测定 重量法》 HJ 1024-2019	0.2%

**三、主要仪器设备**
**表 3-1 主要仪器设备一览表**

序号	仪器名称	仪器型号	实验室编号	有效期至
1	马弗炉	MFLC-18/13P	YQ163	2023.07.19
2	分析天平	FA224	YQ130	2023.05.19

**四、固废检测结果**
**表 4-1 固废检测结果表**

采样日期	采样点位	检测项目	检测结果		《生活垃圾焚烧 污染控制标准》 GB18485-2014	单位
			第一次	第二次		
2022.09.19	锅炉房	热灼减率	1.87	1.90	5	%
			1.90	1.98	5	%
			1.98		5	%

\*\*\* 报告结束 \*\*\*

报告编制人: 徐源 审核人: 乐子梅 签发人: 刘君

